

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:

**Dostawę, montaż i uruchomienie węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu, ul. Łąkowa 13 zgodnie z załączonym projektem technicznym modernizacji węzła cieplnego**

Kod CPV zamówienia:

CPV: 45232140-5 – roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

### **I. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do czynności warunkujących zakończenie i odbiór przedmiotu umowy w tym w szczególności:**

1. Zdemontować w sposób nieniszczący istniejący węzeł cieplny. Zdemontowane urządzenia i rurociągi należy przekazać do wskazanego przez PGE Toruń magazynu, natomiast izolację termiczną i materiały pomocnicze zutylizować we własnym zakresie.
2. Dostarczyć i zamontować nowy węzeł cieplny o mocy maksymalnej określonej w załączonym projekcie.
3. Wykonać zasilanie elektryczne węzła z istniejącej rozdzielnicy licznikowej.
4. Dokonać niezbędnych badań i pomiarów.
5. Przeprowadzić prace rozruchowe w uzgodnieniu z dostawcą ciepła.
6. Opracować i przekazać dokumentację powykonawczą oraz instrukcję eksploatacji węzła cieplnego.

### **II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej 5 modernizacji węzłów cieplnych o porównywalnej mocy. Posiadane doświadczenie należy potwierdzić.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest:

a) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału

- lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- b) podać nazwy (firmy) podwykonawców,
  - c) dane z punktu II. 5. Zostaną zweryfikowane przed podpisaniem umowy.

### **III. Gwarancje:**

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace.

### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

90 dni od daty podpisania umowy.

### **V. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:**

1. formularz „Oferta” zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
2. referencje potwierdzające wykonanie usługi obejmującej swym przedmiotem zakres opisu przedmiotu zamówienia.

### **VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Szkole Podstawowej Nr 6 , 87-100 Toruń , ul. Łąkowa 13 listownie lub elektronicznie na adres e-mail [sp6@sp6.edu.torun.pl](mailto:sp6@sp6.edu.torun.pl)

**do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 10:00**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z zapisami niniejszej dokumentacji ponosi Wykonawca (np. nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie). Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

### **Osoby do kontaktów:**

- 1) Marek Szmytkowski tel. 56 611 83 19 (Wydział Gospodarki Komunalnej)
- 2) Dariusz Pyrzewski tel. 503 192 742 (Pracownia Projektowa ACM)
- 3) Barbara Anusiak tel. 56 62 316 42 (Szkoła Podstawowa Nr 6)

### **Kryterium wyboru oferty: 100% cena**

### **Jednocześnie Zamawiający informuje, że:**

- 1) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
- 3) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

### **Załączniki:**

1. Formularz „Oferta”
2. Projekt techniczny modernizacji węzła cieplnego.

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Anna Karas*  
**mgr Anna Karas**